

VYHLÁŠKA č. 428/2001 Sb. Ministerstva zemědělství, kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích)

ze dne 16. listopadu 2001,

/vybraná ustanovení/

Změna: [146/2004 Sb.](#)
Změna: [146/2004 Sb.](#) (část)
Změna: [515/2006 Sb.](#)
Změna: [120/2011 Sb.](#)
Změna: [120/2011 Sb.](#) (část)
Změna: [48/2014 Sb.](#)
Změna: [48/2014 Sb.](#) (část)
Změna: [48/2014 Sb.](#) (část)
Změna: [48/2014 Sb.](#) (část)

Ministerstvo zemědělství stanoví podle [§ 40 zákona č. 274/2001 Sb.](#), o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), (dále jen "zákon"):

Příl.12 SMĚRNÁ ČÍSLA ROČNÍ POTŘEBY VODY

I. BYTOVÝ FOND

Byty.

Byty.

- | | |
|---|-------------------|
| 1. na jednu osobu bytu s tekoucí studenou vodou mimo byt za rok | 15 m ³ |
| 2. na jednu osobu bytu bez tekoucí teplé vody (teplé vody na kohoutku) za rok | 25 m ³ |
| 3. na jednu osobu bytu s tekoucí teplou vodou (teplá voda na kohoutku) za rok | 35 m ³ |

Hodnota uvedená v položce č. 3 je součtem spotřeby studené a teplé vody. Teplou vodou na kohoutku je teplá voda vytékající z výtoku ovládaného uzávěrem přímo do dřezu, umyvadla, vany, sprchy apod. Není rozhodující, zda je voda ohřívána elektrickým zásobníkem, průtokovým ohřevem, plynovým kotlem pro byt nebo dům, nebo je připravována centrálně pro celou obec nebo město; tedy ze zdroje mimo fakturační vodoměr studené vody v domě. V případech dodávky teplé vody ze zdroje mimo fakturační vodoměr studené vody se při výpočtu použijí hodnoty podle bytu bez tekoucí teplé vody.

Rodinné domy.

Na jednu osobu bytu v rodinném domu (max. 3 byty - 3 rodiny) se připočítává 1 m³ na spotřebu spojenou s očištěním okolí rodinného domu i s očištěním osob při aktivitách v zahradě apod. Kropení zahrady a provoz bazénů je samostatnou položkou a nespadá pod bytový fond.

Rekreační chaty (chalupy).

Na jednu osobu rekreační chaty (chalupy) se spotřeba vypočte jako u položek č. 1, 2, 3 i s připočtením

1 m³ jako u rodinného domu, vše s přihlédnutím k době, po kterou je chata během roku využívána.

Tento výpočet se v případě, že odběr pitné vody není měřen vodoměrem, uvede do smlouvy podle [§ 8 odst. 6 zákona](#).

Způsob výpočtu množství vypouštěných odpadních vod v případech, kdy odběratel vodu dodanou vodovodem zčásti

spotřebuje bez vypouštění do kanalizace podle [§ 19 odst. 7 zákona](#):

V případech kdy rozdíl množství vodoměrem změřené pitné vody a množstvím stanoveným podle položek č. 1, 2 a 3

v odběru pro bytový fond, je-li důvodem kropení zahrady, je větší než 30m³ se množství nevypouštěných

vod stanoví podle položek 63 až 66 směrných čísel. V případech kdy rozdíl množství vodoměrem změřené pitné vody a množstvím stanoveným podle směrných čísel, je-li důvodem výroba balených nápojů nebo jídel apod., je větší než 30m³, se množství nevypouštěných vod stanoví odborným výpočtem ve vazbě na produkci. V případech vlastního zdroje pitné vody (studna a pod.) se množství odpadních vod stanovuje podle směrných čísel.

II. VEŘEJNÉ BUDOVY, ŠKOLY

- a) je uvedena základní potřeba vody - ostatní potřeba vody (zahrada, mytí aut apod.) se připočítá podle dalšího vybavení budov, které je uvedené samostatně se směrnými čísly;
b) v případě stravování pro konkrétní situaci se připočítají směrná čísla uvedená podle položek č. 18, 19 a 20;
c) ve veřejných budovách, kde jsou byty, se připočte roční směrné číslo podle vybavení bytu.

kancelářské budovy
(bez stravování)

na jednu osobu při průměru 250 pracovních dnů za rok

4. WC, umyvadla	8 m ³
5. WC, umyvadla a tekoucí teplá voda	14 m ³
6. WC, umyvadla a tekoucí teplá voda s možností sprchování	18 m ³

školy

(bez stravování)

na jednu osobu (žáka, učitele, pracovníka) při průměru 200 pracovních dnů za

rok

7. WC, umyvadla	3 m ³
8. WC a tekoucí teplá voda	5 m ³

mateřské školy a jesle s celodenním provozem

(bez stravování)

na jednu osobu (učitele, pracovníka, dítě) při průměru 200 pracovních dnů

za rok

9. WC, umyvadla a tekoucí teplá voda	8 m ³
10. WC, umyvadla a tekoucí teplá voda s možností sprchování	16 m ³

III. HOTELY, UBYTOVNY, INTERNÁTY

(směrná čísla pouze pro ubytování)

na jedno lůžko za rok

hotely a penziony

11. většina pokojů má WC a koupelnu s tekoucí teplou vodou	45 m ³
12. většina pokojů je bez koupelny (sprch), WC na chodbě	23 m ³
13. restaurace v hotelu, penzionu podle položek č. 18, 19 a 20 +39, 40 a 41+42 a 43.	

14. pro doplňující vybavení hotelů se přičítá:

denní připouštění bazénu	10 m ³
sauna, wellness	10 m ³

V případě vlastní prádely se použije směrné číslo pro prádely.

internáty, učňovské domovy, studentské koleje, ubytovny

15. většina pokojů má WC a koupelnu s tekoucí teplou vodou	25 m ³
16. v budovách, kde jsou koupelny (sprchy), WC na chodbě	15 m ³
17. stravování podle položek č. 18, 19, 20, 39, 40 a 41 .	

stravování - kuchyně, jídelna (bezobslužné)

na 1 strážníka a 1 pracovníka na jednu

směnu za rok

18. dovoz jídla, mytí nádobí, vybavení WC, umyvadla	3 m ³
19. vaření jídla, mytí nádobí, vybavení WC, umyvadla	8 m ³
20. bufet, občerstvení	1 m ³